

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

13 ОКТЯБРЯ 2022Г.

Белоглинский район

место рассмотрения (город, район)

ВрИО главного государственного инспектора Белоглинского района по пожарному надзору Новиков А.В.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 32/60 от 32/61

13 ОКТЯБРЯ 2022Г., возбуждённого

Государственный инспектор Белоглинского района по пожарному надзору Бойченко А.А.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 3 БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА»

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

13.10.22 в «11» часов 00 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3 Белоглинского района»

расположенном по адресу: Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Спортивная 44

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно:

1	Автоматический контроль целостности линии связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации ППКП, (сигнал "Неисправность") (Не поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал "Неисправность")	п. 54 Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020
2	Необходимо переработать декларацию пожарной безопасности	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 64, Приказ МЧС России № 171 от 16.03.2020 г.
3	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей (часть световых оповещателей не включается)	п. 54 Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020
4	Срок службы фотолюминесцентных элементов ФЭС в обычных условиях применения внутри помещения, кроме напольной разметки и напольных знаков (где срок службы определяется естественным механическим износом), должен быть указан в технической документации производителя и составлять не менее 5 лет. По истечении срока службы, указанного в технической документации производителя, фотолюминесцентные элементы ФЭС должны быть заменены. (срок службы планов эвакуации составляет более 5 лет)	"ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2021 N 1503-ст) п. 9.2.2.6

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: с. Белая Глина, ул. Пролетарская, 279

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

ВрИО главного государственно-го инспектора ОНДиПР Белоглинского района Новиков А.В.

должность, фамилия, инициалы лица




подпись

Настоящее представление получил

В.Ю.И.С. [подпись]

дата, Ф.И.О.



подпись

Представление направлено

дата, № исх. документа, адрес направления, дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482848

Владелец Кравченко Татьяна Александровна

Действителен с 16.11.2023 по 15.11.2024